

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด

สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕

ตำบลน้ำจืด อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

ผู้มาประชุม

๑. นายสงวนสุข อินทรแสง
๒. นายนิวัฒน์ เขียววงศ์
๓. นายดุสิต ลิ้มปนกติกา
๔. นายโสภณ วรสิงห์
๕. นายสอาด สืบเล็ก
๖. นายมนัส สงเคราะห์
๗. นายโกมล ลิ้มศิลา
๘. ส.ต.ท.สนุก ยังแสนภู
๙. นายบุญโชติ ศรีเมือง
๑๐. นายวิจิตร สายน้ำใส
๑๑. นางดวงใจ สยมพร
๑๒. นายอุดม ชัมพูชนะ
๑๓. นายแฉล้ม ศรีเมือง
๑๔. นายสมชาย นิลจันทร์
๑๕. นายนิพล เสือมาก

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด หมู่ที่ ๑
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด หมู่ที่ ๑
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด หมู่ที่ ๒
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด หมู่ที่ ๔
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด หมู่ที่ ๔
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด หมู่ที่ ๕
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด หมู่ที่ ๕
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด หมู่ที่ ๖
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด หมู่ที่ ๗
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด หมู่ที่ ๘
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด หมู่ที่ ๙
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด หมู่ที่ ๙

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายฉลาดแว่นแก้ว (ลาประชุม)
๒. นางสุนทร ฉิมมี (ลาประชุม)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด หมู่ที่ ๖
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด หมู่ที่ ๘

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายดุสิต ลิ้มปนกติกา
๒. นายธนภัทร ไพโรจน์
๓. นางสาวกัญญาภัทร โมฬี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด
นายช่างโยธาชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดได้เข้าสู่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดโดยพร้อมเพรียงกัน จึงได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานสภา

ปลัด อบต.

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดระนอง ประจำปี ๒๕๖๓ นะครับ

แผนปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดระนอง ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด สถานที่ปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด ขอเชิญปลัด อบต.ได้ชี้แจงรายละเอียดครับ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด ได้รับการประสานจากสำนักปศุสัตว์จังหวัดระนอง ว่าจะดำเนินการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการ ตามแผนงานโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งจากเดิมได้กำหนดไว้เป็นวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด ๑๙ จึงได้ปรับแก้ไขใหม่ และในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดที่สำนักงานปศุสัตว์จะออกมาให้บริการในการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า และการทำหมัน สุนัขและแมว ทั้งเพศผู้และเพศเมีย วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดจึงประกาศให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของ อบต.ก็จะทำหนังสือแจ้งผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. และลงประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ รวมถึงสื่อ social ต่างๆต่อไปครับ จึงขอฝากสมาชิกสภา อบต.น้ำจืดทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ ซึ่งให้บริการฟรีทุกอย่าง ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดครับ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ประธานสภา

สมาชิกท่านใดเห็นว่ารายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้วต้องมีการแก้ไขหรือปรับปรุงตรงส่วนไหนก็ขอให้เสนอแนะครับ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขหรือปรับปรุงก็ถือว่าทุกคนรับรองนะครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธานสภา

๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบการส่งมอบโครงการก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

ปลัด อบต.

สำหรับระเบียบวาระนี้เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบการส่งมอบโครงการก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ขอเชิญปลัด อบต.ชี้แจงรายละเอียดครับ เรียนประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.น้ำจืดทุกท่านครับ เนื่องจากอบต.น้ำจืดได้รับหนังสือการประสานจากสถานีพัฒนาที่ดินระนอง เรื่องการส่งมอบโครงการก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เป็นการดำเนินการก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ (แบบ กข ๑) สถานที่ตั้งโครงการคือ บ้านปลายคลอง หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำจืด อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง รหัสโครงการ รน.๐๒๖๐ แบบเลขที่ ๐๗๐๖๐ น. ลักษณะของงาน ฝายน้ำล้น สูง ๒ เมตร ซึ่งดำเนินการก่อสร้างโดยสถานีพัฒนาที่ดินระนอง เพื่อดำเนินการดูแลและบำรุงรักษา ให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป จึงได้ดำเนินการไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น สถานีที่ดินจังหวัดระนองจึงได้มีหนังสือส่งมอบโครงการก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เป็นการก่อสร้างฝายน้ำล้น สูง ๒.๕๐ เมตร ที่ตั้งอยู่บริเวณวัดป่าปลายคลอง เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดได้ดูแลและบำรุงรักษาต่อไปครับ ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการสร้างแล้วเสร็จมานานแล้ว และเมื่อการประชุมสภามัยสามัญคราวที่แล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สถานีพัฒนาที่ดินระนองได้มีหนังสือแจ้งมาที่ อบต. เรื่องการส่งมอบโครงการเช่นกัน แต่ ณ ตอนนั้นผมได้มอบหมายนายช่างโยธาให้ดำเนินการตรวจสอบ ปรากฏว่ามีรอยร้าวอยู่จำนวน ๒-๓ จุด จึงไม่ได้รับมอบโครงการ และได้ทำหนังสือตอบกลับถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแก่สถานีพัฒนาที่ดินระนอง ซึ่งตอนนี้ได้ดำเนินการแก้ไขรอยร้าวดังกล่าวให้เรียบร้อยแล้ว และกองช่างได้เข้าไปตรวจสอบความเรียบร้อยด้วยเช่นกัน ในการส่งมอบทรัพย์สินของส่วนราชการนั้น ก่อนที่จะรับทรัพย์สินดังกล่าว ต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบในที่ประชุมว่าจะรับหรือไม่ เมื่อในที่ประชุมมีมติให้รับแล้ว ขั้นตอนต่อไปผมก็จะลงนามในหนังสือบันทึกส่งมอบ จำนวน ๒ ชุด ซึ่ง ๑ ชุด อบต.จัดเก็บไว้ และอีก ๑ ชุด จัดส่งให้สำนักพัฒนาที่ดินระนองครับ สำหรับโครงการนี้ตั้งอยู่ในงบประมาณปี ๒๕๖๑ แต่ยังคงอยู่ในช่วงการรับประกันความบกพร่องของผู้รับจ้างอยู่ จึงเป็นรายละเอียดแจ้งให้ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรับมอบโครงการนี้ต่อไป

ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งมอบโครงการก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ก็ขอเชิญสอบถามได้นะครับ สถานที่ตั้งโครงการบ้านปลายคลอง หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำจืด อำเภอกะบุรี จังหวัดระนองครับ หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีก ผมก็ขอมติจากที่ประชุมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการส่งมอบโครงการก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยนะครับกรุณายกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง ๑๓ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔

ประธานสภา

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

สำหรับระเบียบวาระนี้เรื่องอื่นๆ หากมีสมาชิกท่านใดจะมีเรื่องใดที่จะนำเสนอในที่ประชุมก็ขอเชิญนะครับ

นายมนัส สงเคราะห์

เรียนประธานสภาที่เคารพ และเพื่อนสมาชิกทุกท่าน รวมถึงส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด กระผมนายมนัส สงเคราะห์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ เรื่องที่ผมจะแจ้งในที่ประชุมมีอยู่ ๒ เรื่องครับ เรื่องแรกคือเรื่องโครงการประปาของหมู่บ้านที่ได้ดำเนินการก่อสร้าง หลังจากทำโรงน้ำเสร็จแล้ว ได้ดำเนินการทดลองน้ำหลายครั้ง ปรากฏว่าก็ยังใช้งานได้ไม่ปกติเท่าไร เพราะว่ามีน้ำที่ดูดขึ้นถึงสูงยังเก็บไม่อยู่ และตอนนี้ผู้รับเหมาก็ได้ซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว ได้ตรวจสอบดูแล้วว่าปริมาณน้ำยังอยู่ในระดับปกติแต่มีปัญหาคือ น้ำที่จะส่งมาจากโรงสูบน้ำยังถึงกรองมีไม่เพียงพอ และน้ำที่สูบจากคลองก็มีปัญหาอยู่คือ หัวกะโหลกค่อนข้างอยู่ในระดับสูง พอสูบได้ระยะหนึ่งก็แห้ง

และท่อที่ดูมาจากคลองมีปัญหาหวัะโหลก พอมีลมเข้ามาก็ส่งผลให้ดูตื้นได้ไม่ตีครบ หลังจากเสร็จโครงการนี้แล้ว หรือครบวาระที่สร้างเสร็จแล้ว ผมขอเสนอว่าอยากให้เป็นกล่องแกเบียนและชุดสระให้ลึกกว่าเดิม ทำให้ได้มาตรฐานเลย พอทำแล้วก็มีปัญหาอีก คือใช้ไม่ได้ไม่ครบในหมู่บ้าน เพราะถึงจ่ายมันต่ำ บ้านที่ใช้อยู่ปกติซึ่งใช้น้ำของ หมู่ที่ ๑ ไปถึง แต่พอใช้น้ำของประปาที่มีหลายบ้านไปไม่ถึง ผมจึงเสนอว่าให้ทำเป็น ๒ ระบบ คือน้ำส่วนหนึ่งสำหรับครัวเรือนในซอยช่องซัดไหลที่น้ำยังเข้าไม่ถึง ผมจะให้ใช้ในส่วนของหมู่ที่ ๑ วัดป่าปลายคลอง และน้ำในส่วนที่ก่อสร้างให้ใช้ในส่วนที่น้ำไปได้ ในกลุ่มของที่ราบที่อยู่ใกล้บริเวณสะพานนั้นแหละ ซึ่งหลังจากเกิดผลกระทบภัยพิบัติ พายุเกิดขึ้น กังไม่ได้หักใส่หลังคาโรงสูบน้ำ จึงทำให้กระเบื้องแตกประมาณ ๖ - ๗ แผ่น ผมขอเสนอว่าควรรับดำเนินการซ่อมแซมครับ เพราะพอฝนตกน้ำจะรั่วลงบนตู้คอนโทรล ระบบไฟฟ้าจะมีปัญหาอีก จึงอยากให้ทางกองช่างเข้าไปสำรวจความเสียหายเพิ่มเติมว่าควรมีการซ่อมแซมตรงส่วนไหนอีกบ้าง และอีก ๑ เรื่อง คือเรื่อง ไฟฟ้าส่องสว่างเส้นที่เข้าไปในโฮมสเตย์ ตอนนี้ก็ดับเกือบตลอดทั้งสาย เพราะมีต้น ยางพาราได้หักทับพาดสายไฟทำให้สายไฟขาด ซึ่งทางการไฟฟ้าก็ได้ไปต่อให้แล้ว แต่ไฟฟ้าส่องสว่างที่ส่องถนนยังไม่ทราบว่าขาดตรงจุดไหนบ้าง ซึ่งทางกองช่างเองก็ได้ เข้าไปดูแลให้แล้ว เห็นว่าจะแก้ไขแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำที่ ผมก็มีแค่ ๒ เรื่อง ขอบคุณ ครับ

ปลัด อบต.
นายช่างโยธา

สำหรับปัญหาดังกล่าว ผมขอมอบให้นายช่างโยธาเป็นผู้ชี้แจงให้รายละเอียดครับ เรียนประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.น้ำจืดทุกท่านนะครับ สำหรับเรื่องระบบ ประปาหมู่ที่ ๒ ผมได้ติดตามและแจ้งผู้รับจ้างว่าระบบยังไม่เสถียร ได้ประสานร่วมกับ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ ทั้ง ๒ ท่าน ซึ่งช่วงที่ได้ดำเนินการแก้ไขระบบยังไม่สามารถ ปล่อน้ำได้ตามปกติ และปริมาณน้ำในสระของเรามีไม่เพียงพอ เมื่อตรวจสอบน้ำใน คลองดูแล้วก็น่าจะเพียงพอครับ จึงได้กั้นน้ำไว้แล้วเพื่อใช้น้ำในคลอง วันที่ผู้รับจ้างเข้าไปดำเนินการแก้ไขระบบก็สูบน้ำขึ้นครับ แต่น่าจะมีข้อผิดพลาดจากการต่อท่อเพราะ ปกติแล้วจากในสระระบบสูบน้ำสามารถขึ้นถึงกรองได้ และเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เข้าไป ซ่อมแซม น้ำก็ขึ้นอยู่ครับแต่ผมไม่ได้สูบน้ำเพราะเป็นน้ำเค็มครับ อีกส่วนหนึ่งคือระบบ กรองเกิดรอยรั่วขึ้น ซึ่งผมก็ได้แจ้งผู้รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว ว่าต้องดำเนินการแก้ไข ให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ครับ และในส่วนของหลังคานั้นผมก็ได้เข้าไปสำรวจแล้ว เช่นกัน ปรากฏว่ามีกระเบื้องที่ชำรุดเสียหายทั้งสิ้นจำนวน ๖ แผ่น เนื่องจากเรื่องนี้ เป็นเหตุสุดวิสัย จึงไม่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้รับจ้างครับ เราจึงต้องซื้อ กระเบื้องและวัสดุที่เกี่ยวข้องมาซ่อมแซมจุดที่เสียหายดังกล่าว ซึ่งผมจะดำเนินการให้ แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ครับ ขอบคุณครับ

ปลัด อบต.

ผมขอฝากให้นายช่างประสานผู้รับจ้างตอนนี้เลยนะครับ ๑. เรื่องออร์โต้ไม่ตัดทั้งถึงไผ่ และถึงสูง ๒. เปลี่ยนหน้าจานจากคลอง เนื่องจากการสูบน้ำยังไม่มีประสิทธิภาพ ๓. เรื่องหลังคา หลังจากที่เราแจ้งผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการภายในวันศุกร์นี้ เพราะถ้าเข้าไปเกรงว่าจะมีฝนตกลงมาอาจก่อให้เกิดความเสียหายตามมาอีกหลายอย่าง

ส่วนเรื่องที่ ๔ - ๕ คราวเรือนยังใช้น้ำประปาไม่ได้ นั้น คงต้องทำแผนต่อไปครับในส่วน
ของหมู่ที่ ๑ และหลังจากดำเนินการแก้ไขระบบเกี่ยวกับหน้างานและระบบบ่อได้แล้ว
ให้สูบน้ำเลยนะครับ แต่ถ้าน้ำยังมีปริมาณไม่เพียงพอจริงๆ ผมจะให้รถน้ำของทาง อบต.
ไปเติมครับ

ประธานสภา ผักทางนายชายโยธาดำเนินการด้วยนะครับ มีท่านสมาชิกท่านใดจะนำเสนออีกไหม
ครับในวาระนี้

นายโสภณ วรสิงห์ เรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกทุกท่านผมนายโสภณ วรสิงห์ สมาชิกสภา อบต.
หมู่ที่ ๑ เรื่องที่ผมจะเสนอคือเรื่องน้ำประปาครับ คือตอนนี้ปริมาณน้ำที่จะสูบได้
เหลืออยู่ไม่ถึง ๑๕ เซนติเมตรแล้วครับจากห้วยคู ซึ่งเดือนที่แล้วได้แก้ไขปัญหานี้กัน
กับทางช่าง แต่ตอนนี้เกิดปัญหาอีกครั้ง ซึ่งเย็นนี้ผมจะเข้าไปตรวจสอบและแก้ไข
แต่ยังไม่แน่ใจว่าน้ำจะไหลหรือไม่ และถ้ายังไม่ไหลวิธีแก้ไขคือต่อหัวคูลงไปครับ
ขอบคุณครับ

ปลัด อบต. สำหรับเรื่องนี้ผมจะประสานทางกองช่างนะครับ พรุ่งนี้เช้าผมจะมอบหมายเจ้าหน้าที่
เข้าไปตรวจสอบโดยด่วนครับ แต่ถ้าแก้ไขไม่ทันเวลา ก็จะใช้วิธีนำรถน้ำไปเติมครับ

ประธานสภา ปัญหาดังกล่าวทางกองช่างก็จะรีบดำเนินการให้ นะครับ มีท่านสมาชิกท่านใดจะ
นำเสนออีกไหมครับในวาระนี้

นางดวงใจ สยมพร เรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางดวงใจ สยมพร สมาชิก
สภาหมู่ที่ ๖ เรื่องที่จะเสนอในวันนี้คือเรื่องน้ำเช่นเดียวกันค่ะ อยากสอบถามนายช่าง
คะว่าน้ำที่รั่วไหลออกมาเป็นน้ำจากที่ไหนคะ ตอนนี้ น้ำในสระก็มีปริมาณน้อยลงเพราะ
อยู่ในช่วงฤดูแล้ง เกรงว่าถ้า น้ำยังรั่วไหลอยู่แบบนี้จะทำให้สิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์
ค่ะ จึงอยากให้ทางกองช่างเข้าไปดำเนินการตรวจสอบถึงสาเหตุของเรื่องนี้ ขอขอบคุณค่ะ
นายช่างโยธา สำหรับปัญหานี้ผมได้ตรวจสอบมาแล้วครับ คือปัญหาเกิดจากระบบท่อที่ลอดใต้พื้นได้มี
รอยรั่ว ผมจะดำเนินการแก้ไขตอนที่ฝนตกลงมา เพราะต้องปิดระบบน้ำประมาณ
๕ - ๖ วัน ซึ่งถ้าปิดระบบตอนนี้เกรงว่าชาวบ้านในพื้นที่จะไม่มีน้ำใช้ครับ จึงมีความ
จำเป็นต้องทำตอนที่ฝนตก เพราะต้องปล่อยน้ำทั้งหมดเพื่อทำการอุดถังระบบกรอง
เป็นปัญหาเช่นเดียวกับหมู่ที่ ๑ ครับ

ปลัด อบต. วันที่แจกลูกยังชีพของหมู่ที่ ๖ และ หมู่ที่ ๗ ผมจะมอบหมายให้นายช่างพุดคุยและ
ชี้แจงให้ชาวบ้านได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ

ประธานสภา ผักทางนายชายโยธาดำเนินการด้วยนะครับ มีท่านสมาชิกท่านใดจะนำเสนออีกไหม
ครับในวาระนี้

นายบุญโชติ ศรีเมือง เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายบุญโชติ ศรีเมือง สมาชิกสภา
หมู่ที่ ๕ ผมมีเรื่องจะสอบถามและแจ้งครับ เป็นเรื่องน้ำเช่นเดียวกัน คือน้ำประปาที่ใช้
อยู่ของหมู่ที่ ๘ ว่าที่กั้นใบไม้จะมีโครงการทำให้มันคงถาวรเมื่อไหร่ครับ เพราะที่กั้น
ปัจจุบันเมื่อระยะเวลาผ่านไปก็จะชำรุดเสียหายครับ และในส่วนของตัวกรองตัวใหม่ที่
ซื้อมานั้นที่ตั้งอยู่ด้านล่าง ตอนนี้สามารถใช้ได้หรือยังครับ เพราะว่าแต่ก่อนมันตันอยู่
ตอนนี้สามารถใช้ได้แล้วครับ มันเป็นระบบอัตโนมัติ พอเปลี่ยนหน้าทรายรองแล้ว

นายช่างโยธา

นายบุญโชติ ศรีเมือง
นายช่างโยธา
ปลัด อบต.
ประธานสภา
นายวิจิตร สายน้ำใส
ปลัด อบต.

อีก ๑ เรื่องคือ ตรงขอยริมถนนบ้านโก้เต็กที่ได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้ ไม่ทราบวาตอนนี้ได้
ดำเนินการแก้ไขหรือยังครับ ขอขอบคุณครับ

สำหรับเรื่องท่อประปาที่สมาชิกหมู่ที่ ๕ สอบถามนะครับ กองช่างได้เข้าไปสำรวจท่อที่
จะเดินไปจากระบบท่อเมนใหญ่แล้วครับ ทั้งหมดมีจำนวน ๔ หลัง คือ บ้านเจ้าเด็ก
บ้านพีไซ่ บ้านนายชำนาญ และบ้านโก๊ะ เราจะต้องจากบ้านเจ้าชาติไปเลย ซึ่งพนักงาน
ผลิตน้ำประปาจะเข้าไปสำรวจอีกครั้งว่าต้องเริ่มตั้งแต่ส่วนไหนถึงจะประหยัด
งบประมาณได้มากที่สุด ซึ่งผมได้เสนอปลดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปแล้ว และจะทำบันทึก
เสนอจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่ของ อบต.เป็นผู้ดำเนินการเอง ไม่ได้ใช้ผู้รับจ้าง
เหมา ซึ่งเรื่องนี้ทางอบต.ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับ กำลังดำเนินการอยู่ครับ ไม่เกินสิ้นเดือน
นี้ชาวบ้านครัวเรือนดังกล่าวน่าจะได้น้ำครับ

สำหรับเรื่องนี้ นายช่างโยธาได้นำเรียนผมมาแล้ว ซึ่งก่อนดำเนินการต้องเข้าไปสำรวจ
ความประสงค์ว่าชาวบ้านมีความประสงค์ที่จะใช้น้ำหรือไม่ หลังจากนั้นก็ทำการวัดและ
ซื้อวัสดุครับ และในส่วนที่จะทำที่กั้นหรือหลังคาถาวรนั้น ผมขอแนะนำเรียนว่าคือมีปัญหา
ตรงที่ไม่มีแผน การแก้ปัญหาเบื้องต้นในตอนนี้อาจใช้ตาข่ายลักษณะคล้ายๆกับอวนดัก
ปลาหรือใกล้เคียงกัน ซึ่งในปีหน้าในการทำแผน ๕ ปีฉบับใหม่ ก็จะทำเข้าไปดำเนินการ
ในส่วนนั้น ครับ

สำหรับแนวทางแก้ไข ปลัด อบต. และนายช่างโยธาก็ได้ชี้แจงรายละเอียดแล้วนะครับ
มีท่านสมาชิกท่านใดจะนำเสนออีกไหมครับในวาระนี้

เรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายวิจิตร สายน้ำใส
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕ ผมอยากจะถามเรื่องลุงยังชีพ ชาวบ้านพูดกับผมมาว่าให้เฉพาะคน
พิการจริงหรือไม่ครับ เพราะผมเองก็บอกให้มาลงทะเบียน เพราะถ้าเป็นจริงยังง
จะได้ไปบอกชาวบ้านต่อไป ขอขอบคุณครับ

การรับลงทะเบียนลุงยังชีพมีทั้งหมด ๘ หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ ๑,๒,๔,๕,๖,๗,๘ และ ๙ หมู่ที่มี
ผู้ลงทะเบียนมากที่สุดคือ หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑๓๐ ครัวเรือน รองลงมาคือหมู่ที่ ๕ จำนวน
๑๑๙ ครัวเรือน ในการประชาสัมพันธ์ผมได้แจ้งแนวทางคุณสมบัติผู้มีสิทธิลงทะเบียน
แก่สมาชิกสภาทุกท่าน และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านไปแล้วเบื้องต้น รวมถึงลงใน
สื่อโซเชียลต่างๆไม่ว่าจะเป็นไลน์ เฟซบุ๊ก และเว็บไซต์ของอบต. คุณสมบัติคือ
๑. เป็นเจ้าบ้าน และหากเจ้าบ้านมาไม่ได้ก็ให้ตัวแทนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้นมา
ลงทะเบียนได้ ๒. อายุ ๑๘ ปีขึ้นไป ๓. ต้องไม่เป็นนิสิต นักศึกษา หรือเป็นข้าราชการ
เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจต่างๆ แต่ยกตัวอย่างเช่นในบ้านหลังนั้นลูกเป็นข้าราชการ แต่พ่อ
หรือแม่ที่อยู่ในทะเบียนบ้านหลังนั้นไม่ได้เป็นข้าราชการก็สามารถมาลงทะเบียนได้ซึ่ง
หลักเกณฑ์ต่างๆนี้เราได้ยึดตามแนวทางประกาศของจังหวัดระนองครับ ซึ่งหากมี
คุณสมบัติตามที่ประกาศก็จะได้รับทุกคน ของเรามาขึ้นทะเบียนทั้งหมด ๖๑๕ ราย ตัด
สิทธิไป ๕ ราย คงเหลือ ๖๑๐ ราย โดยได้กำหนดการแจกลุงยังชีพดังนี้ วันที่ ๑๙
พ.ค.๖๓ ช่วงเช้า ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. หมู่ที่ ๘,หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๕ แบ่งเจ้าหน้าที่
จำนวน ๓ ชุดและปฏิบัติตามข้อกำหนดของสาธารณสุขจังหวัดโดยการเว้นระยะห่าง

ประธานสภา

ส.ต.ท.สนุก ยังแสนภู

นายช่างโยธา

ประธานสภา

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๑๐ น.

วัดอุณหภูมิจึงเจอลแอลกอฮอล์สำหรับผู้ที่มาจับยังชีพและช่วงบ่าย เริ่มตั้งแต่ ๑๔.๐๐ น. คือ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๗ และวันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไปได้แก่ หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๙ จึงขอฝากทุกท่านประชาสัมพันธ์ด้วยครับ สำหรับผู้ปวดตึงเราจะอำนวยความสะดวกโดยการไปมอบยังชีพให้ที่บ้านครับ สำหรับผู้ที่มาจับยังชีพให้ใส่หน้ากากอนามัยมาด้วยนะครับ มีท่านสมาชิกท่านใดจะนำเสนออีกไหมครับในวาระนี้

เรียนประธานสภาที่เคารพ และเพื่อสมาชิกทุกท่าน ผมส.ต.ท.สนุก ยังแสนภู สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ ผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบคือ ตอนนี้มีกิ่งต้นยางพาราได้พาดสายไฟฟ้าแรงสูงบริเวณบ้านยายซั่ว ซึ่งดูแล้วอันตรายมาก เกรงว่าหากไม่รีบดำเนินการแก้ไข อาจก่อให้เกิดความเสียหายหลายด้านตามมาครับ และอีก ๑ เรื่อง คือไฟฟ้าส่องสว่างที่บ้านตาหมาย ดับประมาณ ๓ -๔ จุดครับ ผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบเพียงเท่านี้ครับ ขอขอบคุณมากครับ

สำหรับต้นไม้ที่ได้พาดสายไฟฟ้าแรงสูง เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้รับแจ้งจากสมาชิกสภาคุณโกมลครับ และผมได้ตัดต้นไม้ที่อยู่ใกล้สายไฟฟ้าแรงต่ำจำนวน ๓ ต้นไปแล้ว แต่ต้นไม้ที่อยู่ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง ผมประเมินแล้วว่าอยู่เกินศักยภาพของ อบต. ซึ่งได้แจ้งปัญหานี้แก่ผู้จัดการไฟฟ้าจังหวัดระนองเรียบร้อยแล้ว ว่าให้ทำการตัดไฟ ส่วนการตัดต้นไม้ทาง อบต.สามารถตัดเองได้ และถ้าการไฟฟ้าติดต่อกลับมา ผมก็จะประสานกับเจ้าของต้นไม้เพื่อดำเนินการในลำดับต่อไปโดยด่วนครับ

มีท่านสมาชิกผู้ใดมีเรื่องที่จะนำเสนอในวาระนี้อีกหรือไม่ครับ หากไม่มีกระผมก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้มาประชุมในวันนี้โดยพร้อมเพรียงกัน กระผมขอปิดการประชุมครับ

ได้รับการรับรองจากองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด

ใน ประชุมสมัยที่ ๓๓ ครั้งที่ ๑๐๓
เมื่อวันที่ ๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายดุสิต ลิ้มปนกติก)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดครั้งนี้แล้ว เห็นว่าถูกต้องจึงได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้เป็นหลักฐานต่อไป

(นายสงวนสุข อินทรแสง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด

(ลงชื่อ).....

(นายฉลาด แว่นแก้ว)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....

(นายโกมล ลิ้มศิลา)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....

(นายโสภณ วรสิงห์)

เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม